


接続方法

●電線は、感知器配線φ0.9～φ1.2・外部スピーカー配線(耐熱電線)φ1.2～φ1.6・住棟受信機の配線φ0.9～φ1.6を使用してください。


警告

- AC100V配線の端子ネジは確実にしめつけてください。感電や発熱・故障の原因になります。
- 電線のしめつけが不十分な場合、誤動作・不動作の原因になりますので確実にしめつけてください。
- 電源(AC100V)を切り、電池を取りはずした状態で施工してください。活線工事は感電・故障の原因となります。



●P型3級受信機と接続する住棟受信機は「非蓄積」側に設定してください。
[設定方法は住棟受信機に付属の施工説明書を
参照してください。]

受信機を2台接続する場合



接続個数

品名	品番	接続個数
感知器	熱 (接点式)	無制限
	煙 (BGH45028K)	10コまで
スピーカー(認定品)	1W	10コまで

掲示板(自動火災報知設備の取り扱いについて)について

- 受信機の近くに掲示ください。

施工後の確認方法

- 受信機は、下記の試験をしてください。
 - ① 火災試験……………取扱説明書25～26ページ参照
 - ② 蓄積時間測定試験…取扱説明書27ページ参照
 - ③ 電池試験……………取扱説明書28ページ参照
- 接続した感知器は下記の動作試験を行ってください。

●詳細は、各試験器に付属の取扱説明書を参照してください。

 - ① 熱感知器(差動式・定温式スポット型)の場合は、加熱試験器で加熱試験をしてください。
 - ② 煙感知器(光電式スポット型)の場合は、加煙試験器で加煙試験をしてください。

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.